

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы муниципального образования "город Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по Чкаловскому району) отдела надзорной деятельности и профилактической работы
МО "г. Екатеринбург" ГУ МЧС России по Свердловской области
 г. Екатеринбург ул. Крестинского, 48, тел: 8 (343) 220-32-11, e-mail: otdel-006@mail.ru
 (указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1432/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -
ДЕТСКИЙ САД № 489 (МБДОУ - ДЕТСКИЙ САД №489)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

в лице законного представителя юридического лица Гребенщицковой Натальи Александровны
физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от «17» сентября 2018 года, № 1432, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период: 05.10.2018 с 10 час. 00 мин. по 11 час. 30 мин. Продолжительность: 1 час. 30 мин. 18.10.2018 с 9 час. 30 мин. по 10 час. 00 мин. Продолжительность: 30 мин.

проведена плановая, выездная проверка Государственным инспектором города Екатеринбурга по пожарному надзору Дауровым Максимом Александровичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ДЕТСКИЙ САД № 489(МБДОУ- ДЕТСКИЙ САД №489) , г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Берегового, 8а.

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **Заведующим МБДОУ - детский сад № 489 Гребенщицковой Натальей Александровной.**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Облицовка внешних поверхностей (теплоизоляция) наружных стен здания детского сада выполнена с применением горючих материалов (пенополистирольными плитами группы горючести Г-1).	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 87, п.8. СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п. 5.2.3.	01.10.2019г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору Дауров Максим Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» октября 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«18» октября 2018 г.

Заведующий МБДОУ - детский сад № 489
Гребенщикова Наталья Александровна

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия:

Департамент надзорной деятельности МЧС России (499) 216-99-99

ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575794

Владелец Гребенщикова Наталья Александровна

Действителен с 24.08.2021 по 24.08.2022